

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59, тел. (84832) 74-21-64, 64-63-79 E-mail: gu.mchs32@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Карачевскому району

242500, г. Карачев, ул. Ленина, 51, тел. (84832) 26-61-30, 89913174505, E-mail: karachev.ond32@yandex.ru

Предписание № 7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – МБОУ детский сад «Родничок»

Заведующей – Тучковой Валентине Герасимовне

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР по Карачевскому району Рожкова А.М. от "04" февраля 2020 г. N 7, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин. «17» февраля 2020 г., а также с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «28» февраля 2020 г., старшим инспектором ОНДПР по Карачевскому району капитаном внутренней службы Людкевичем Ярославом Вячеславовичем проведена плановая выездная проверка территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Родничок» (объект категории чрезвычайно высокого риска, I класс), расположенных по адресу: Брянская область, Карачевский район, д. Масловка, ул. Трудовая, 4-а совместно с заведующей Тучковой Валентиной Герасимовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
7/1/1 (1)	Обеспечить нормативные габаритные размеры (ширина) дверей эвакуационных выходов в свету (не менее 0,8 м.)	(ФЗ № 123, ст. 89, п. 1; СП 1.13130.2009, п. 4.2.5; СНиП 21.01.97*, п. 6.16; СНиП II-A.5-70*, п. 4.2; СНиП II-A.5-62, п. 4.2)	03.08.2020 г.	
7/1/1 (2)	Обеспечить наличие на дверях производственных и складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 123.	(ППР в РФ, п. 20)	03.08.2020 г.	
7/1/1 (3)	Обеспечить требуемый (нормируемый) предел огнестойкости дверей помещений кладовой, кухни, электрощитовой (за исключением помещений категорий В4 и Д)	(ФЗ № 123, ст. 6 п. 1, ст. 88; СП 4.13130.2013, п. 5.2.6)	03.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР по Карачевскому району Людкевич Я.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)




(подпись)

М.Л.П.*

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получила



(подпись)

Заведующая МБОУ детский сад «Родничок» Тучкова В.Г..

(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области: (8-4832) 443-000, г. Брянск, ул. Дуки, 59